

Prøve udtage d. 19/7-2021 for Asnæs Vandværk

Prøvested: Udv. hane, UDSKYLNINGSPRØVE
Adresse: Stadionvej 3
Kl. 13:18

Coliforme: 21 i (må ikke påvises)
E.coli: < 1 (må ikke påvises)

Der er aftalt opfølgende prøver på Vandværk, Højdebeholder samt ledningsnet i morgen onsdag d. 21/7-21

Med venlig hilsen
Morten

DONSlab
R. DON'S' Vandanalytisk Laboratori
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 20